

E1
00 15.671
MWh

Spotrebovaná energia
v kWh, MWh alebo GJ

VOL
003 19.85
m³

Spotrebované množstvo
vkurovacej vody

0008760
h

Počet hodín činnosti
prístroja

N°
123

Číslo zákazníka 1

N°
45678912

Číslo zákazníka 2

t1
76.89
°C

Aktuálna teplota
v privodnom potrubí

t2
34.21
°C

Aktuálna teplota
vo vratnom potrubí

t1-t2
42.68
K

Aktuálny rozdiel teplôt

VOL
316
l/h

Aktuálny prietok

146
kW

Aktuálny tepelný výkon

EB
0024955
°C
m³

Akumulácia m³ a teploty
v privode (používané pri
výpočte priemerných teplôt)

VOL R
00 156.38
m³

Spotrebovaná studená
voda

EL B
0134241
kWh

Spotrebovaná elektrina

INFO
256

Aktuálny info kód (kontaktujte
dodávateľa ak toto číslo je
väčšie ako „000“)

MULTICAL® 601

Meranie energie

MULTICAL® 601 funguje nasledovne:

Prietokomer meria množstvo vody (m³), ktorá cirkuluje vo vykurovacom systéme.

Snimače teploty umiestnené v prívodnom a vratnom potrubí registrujú stupeň ochladenia vo vykurovanom priestore, t.j. rozdiel medzi teplotou v prívodnom a vratnom potrubí.

MULTICAL®601 z týchto hodnôt počíta množstva spotrebovanej energie

Odpočet na displeji

Stlačeníím vrchného tlačidla na čelnom paneli  sa zobrazí ďalšia hodnota.

Spodné tlačidlo sa používa na historické odpočty a priemerné hodnoty.

4 minúty od posledného stlačenia tlačidla sa automaticky zobrazí spotrebovaná energia.



NÁVOD NA OBSLUHU